Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура
Кавказского района**

ул. Красная, 101, г. Кропоткин, Россия, 352380
тел. 8 (86138) 7-23-38

24.03.2023 №7-01/Прдп337-23-20030027

Директору ГКУ СО КК
«Кропоткинский детский дом-интернат»

Давыдову В.С.

Кавказский район, г. Кропоткин,
ул. Журавлиная, 10

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности, об охране жизни
и здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой района по поручению прокуратуры края проведена проверка соблюдения ГКУ СО КК «Кропоткинский детский дом-интернат» законодательства о пожарной безопасности и законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с ч.1 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности.

Пунктом 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила), предусмотрено, что настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 48 Правил руководителем не организовано проведение проверок на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, не реже 2 раз в год (весной и осенью).

Кроме того, в нарушение п. 3 Правил, а также требований приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 обучение лиц (осуществляющих трудовую деятельность) мерам пожарной безопасности осуществляется не по программам

Прокуратура Кавказского района Прокуратуры Краснодарского края
№ 7-01/Прдп337-23-20030027

В. 204.145-298
05.04.2023

противопожарного инструктажа.

Таким образом, указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего отношения к исполнению своих обязанностей должностными лицами ГКУ СО КК «Кропоткинский детский дом-интернат», отсутствия должного контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны руководителя учреждения.

Учитывая вышеизложенное и, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть представление с участием сотрудника прокуратуры, предварительно сообщив о дне, времени и месте рассмотрения.
2. Безотлагательно принять меры организационного и правового характера к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, недопущению подобного впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

О принятых мерах сообщить в прокуратуру Кавказского района в установленный законом срок с приложением соответствующих документов.

Заместитель прокурора
Кавказского района
советник юстиции Т.П. Полухина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CAD792C4A5DC7659AAD3DEC6CB40DADD
Владелец **Полухина Татьяна Петровна**
Действителен с 18.03.2022 по 11.06.2023

Щедрина М.Ю.,
8(86138)62310