ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование **ГКУ СО КК «Кропоткинский ДДИ» отделение "Милосердие-2"**

Тип объекта **Управления и учреждения социальной защиты населения**

Место нахождения (адрес) **Кавказский р-н г. Кропоткин Журавлиная 10**

Форма собственности объекта **Краевая**
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Кропоткинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», директор Давыдов Владимир Сергеевич, ОГРН 1022302297775, вышестоящая организация: министерство труда и социального развития Краснодарского края, 350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 58**
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: **2313009559**
Телефон: **8 (861 38) 3-41-36, 3-41-06**
Количество этажей здания **3**, этаж расположения объекта **1-3**
Комментарий:
Плановая дата обследования: **02.2023**
Фактическая дата обследования: **02.02.2023**

Организация: **ГБУ СО КК «Кропоткинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»**

Должность лица: **директор**
ФИО: **Давыдов Владимир Сергеевич**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов[1]

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				

---

1 Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 Х 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Наличие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение, наличие сменного кресла-коляски с габаритами, позволяющими осуществить проезд в ней инвалида через существующие ненормативные проемы
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

Тамбур (глубина х ширина)				
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение, наличие сменного кресла-коляски с габаритами, позволяющими осуществить проезд в ней инвалида через существующие ненормативные проемы
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

коридоров и помещений на лестничную клетку				
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение, наличие сменного кресла-коляски с габаритами, позволяющими осуществить проезд в ней инвалида через существующие ненормативные проемы
Высота порога двери	К	не более 1,4	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

		см.		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
Габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1,1 х 1,4 м	Соответствует	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напро-тив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.16 СП 59.13330.2020 обслуживается лифтером
Зона оказания услуги				
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвали-дов на кресле-коляске	Соответствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер (ширина	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020

проема двери)				с учетом специфики учреждения организовано сопровождение, наличие сменного кресла-коляски с габаритами, позволяющими осуществить проезд в ней инвалида через существующие ненормативные проемы
Входная дверь в номер (высота порога)	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м.	Не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже)(ширина дверного проема)	К	не менее 0,8 м	Не требуется	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение, наличие сменного кресла-коляски с габаритами, позволяющими осуществить проезд в ней инвалида через существующие ненормативные проемы
Туалет в номере (на этаже) (высота порога)	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже)	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020

(пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом)				
Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски)	К	диаметр не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги)	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие	Наличиие	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение, наличие сменного кресла-коляски с габаритами, позволяющими осуществить проезд в ней инвалида через существующие ненормативные проемы
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Не требуется	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение, наличие сменного кресла-коляски с габаритами, позволяющими осуществить проезд в ней инвалида через существующие ненормативные проемы
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина х глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение, наличие сменного кресла-коляски с

				габаритами, позволяющими осуществить проезд в ней инвалида через существующие ненормативные проемы
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Не требуется	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Не требуется	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	Г, К, О, С	наличие	Не требуется	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение

Технические средства информации, обеспечивающие ви-зуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Не требуется	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К*	О	С*	Г
Участки и территории	+	#	#	#
Вход*	+	+	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	#	#
Зона оказания услуги*	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение *	+	+	+	+
Средства информации	#	#	#	#

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов(нужное отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К*	О	С*	Г
Объект доступен	Х*	Х	Х	Х	Х
Объект недоступен					

«02» 02 2023г.
Дата составления Паспорта

Старший специалист отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения ГКУ КК - УСЗН в Кавказском районе _____ Марченко О.В.
подпись Ф.И.О.

Должность лица, составившего Паспорт

Второй экземпляр паспорта доступности получен