Приложение 2
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03.2023 № 507
«Приложение 2
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
(в редакции приказа министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03.2023 № 507)

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование **ГКУ СО КК «Кропоткинский ДДИ» отделение "Милосердие-1"**

Место нахождения (адрес) **Кавказский р-н г. Кропоткин Журавлиная 10**

Форма собственности объекта **Краевая, основание для пользования объектом - право оперативного управления**

(федеральная, краевая, муниципальная, частная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Кропоткинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», исполняющий обязанности директора Полякова Галина Валерьевна, ИНН 2313009559, тел. (8 861 38) 3-41-36, 3-41-06, вышестоящая организация: министерство труда и социального развития Краснодарского края, 350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 58**

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания_____3_____, этаж расположения объекта _____1-3_____.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[1]	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[2] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки не более 20 см	К	наличие	не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие	не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
2.2. Вход				
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	наличие	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	наличие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Входная площадка:				
Размер входной площадки:				
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м	соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж __1-3__				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м	соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	наличие	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1,1 х 1,4 м	соответствует	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа с высотой цифр 0,1 – 0,2 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	не требуется	п. 6.2.16 СП 59.13330.2020 обслуживание лифтером
2.4. Зона оказания услуги – этаж __1-3_				
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске	соответствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
высота порога	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м	не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано обслуживание детей-лежачков
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение, наличие сменного кресла-коляски с габаритами, позволяющими осуществить проезд в ней инвалида через существующие ненормативные проемы
высота порога	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
2.6. Средства информации – этаж ___1__				

1	2	3	4	5
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	не требуется	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	не требуется	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	не требуется	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 с учетом специфики учреждения организовано сопровождение

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «», не требует приспособления «#»)			
	К*	О	С*	Г
1	2	3	4	5
Участки и территории	+	#	#	#
Вход	+	+	#	#
Пути движения	+	#	#	#
Зона оказания услуги*	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#

Средства информации	#	#	#	#

К*, вход*- объект доступен с учетом мер, удовлетворяющих минимальные потребности, окончательно с учетом специфики учреждения

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «Х»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (Х)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К*	О	С*	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен	Х*	Х	Х	Х	Х
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2

[1] К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

[2] Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

«04» 02 20 24 г.
Дата составления Паспорта

Старший специалист отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения ГКУ КК - УСЗН в Кавказском районе Марченко О.В.

Должность лица, составившего Паспорт — подпись — Ф.И.О.

Второй экземпляр паспорта доступности получен и.о. директора Белякова Г.В.