549971 833303

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

Прокуратура Кавказского района

ул. Красная, 101, г. Кропоткин, Россия, 352380
тел. 8 (86138) 7-23-38

Директору ГКУ СО КК «Кропоткинский детский дом-интернат»

Филатовой С.В.

ул. Журавлиная, 10, г. Кропоткин, Кавказский район

20.04.2026 №07-01-2026/Прдп519-26-20030027

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
об охране жизни и здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой района проанализирована информация, поступившая из Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кавказского района, о нарушениях требований пожарной безопасности в деятельности объектов ГКУ СО КК «Кропоткинский ДДИ».

Проведенным анализом установлены следующие нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, законодательства о пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с ч.1 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности.

Пунктом 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила), предусмотрено, что настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно требованиям пункта 54 Правил руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

В нарушение требований пункта 54 Правил при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (автоматической

Прокуратура Кавказского района Прокуратуры Краснодарского края
№ 07-01-2026/Прдп519-26-20030027

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, учреждением не проведено повторное испытание после ремонта с целью установления возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, либо их замены в установленном порядке, отсутствует заключение.

В нарушение требований абз. Е п.16 Правил затруднен доступ к первичным средствам пожаротушения.

В нарушение п. 14 не обеспечено исправное состояние приспособления для самозакрывания (доводчика) на двери лестничной клетки.

Учитывая вышеизложенное и, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть представление с участием сотрудника прокуратуры, предварительно сообщив о дне, времени и месте рассмотрения.
2. Безотлагательно принять меры организационного и правового характера к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, недопущению подобного впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

О принятых мерах сообщить в прокуратуру Кавказского района в установленный законом срок с приложением соответствующих документов.

Заместитель
прокурора района
советник юстиции Т.П. Полухина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6FEF16A91A462363CD5030284AD3560D
Владелец **Полухина Татьяна Петровна**
Действителен с 25.09.2025 по 19.12.2026